CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Provinciale di Caltanissetta
C/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Caltanissetta Viale della Regione n°196 93100 Caltanissetta Email:
caltanissetta@conapo.it
www.conapocaltanissetta.oneminutesite.it
Cell.3312029028 - 3476493624

Caltanissetta, 3 Agosto 2020

Prot. N° 25/2020

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Ing. Fabio DATTILO

All'Ufficio Centrale Ispettivo
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.
Prefetto Francesco PROVOLO

A.S.E. il Prefetto di Caltanissetta Dott.ssa Cosima Di Stani

Al Direttore Regionale VVF Sicilia Dott. Ing. Maurizio Lucia

Comandante Provinciale VVF Caltanissetta
Dott. Ing. Gianfranco SCARCIOTTA

Al sindaco di Mazzarino Dott. Vincenzo Marino

Alla Segreteria Generale CONAPO

Alla Segreteria Regionale CONAPO SICILIA

Oggetto: Gravissime carenze logistiche e sanitarie presso la sede del Distaccamento VVF di Mazzarino; segnalazione di pregiudizio per la salute e la sicurezza del personale.

Più volte questa sezione provinciale CONAPO ha segnalato le gravissime carenze della sede in oggetto mai sanate se non con qualche sporadico intervento ad opera dello stesso personale VVF che ha solo tamponato parzialmente alcune criticità. Ad oggi i problemi rimangono irrisolti, aggravati dai mancati interventi che stanno seriamente pregiudicando la salute e la sicurezza del personale del Corpo Nazionale che vi opera.

Solo per citare alcune gravi anomalie elenchiamo di seguito diverse situazioni assolutamente inaccettabili:

- La struttura ove staziona il personale operativo presenta in vari punti copiose infiltrazioni di acqua dal tetto che hanno causato la caduta di laterizi e calcinacci oltre allo scrostamento del solaio. Sono presenti vistose macchie di muffa. Inoltre la struttura non sembra sia in regola con i dettami di anti sismicità.
- L'impianto elettrico appare con ogni evidenza vetusto, inadeguato ed è potenzialmente non a norma.
- I pavimenti sono in molti punti divelti, parte degli infissi e delle serrande sono guaste e appaino comunque inadeguati ad assicurare la necessaria protezione dagli eventi meteorici.
- Caldaia per il riscaldamento di vecchia generazione anti economica alimentata a gasolio con rendimento parziale e poco efficiente.
- Il perimetro esterno della sede risulta essere in terra battuta, polveroso nella stagione estiva e fangosa in inverno; Il piazzale antistante la sede è ridotto a una discarica di mezzi fuori uso; inoltre parte degli spazzi vengono occupati senza autorizzazione di volta in volta da estranei che vi parcheggiano mezzi agricoli e altri automezzi di varia natura.
- Non esiste nessuna autorimessa per ricovero dei mezzi VVF, che di fatto rimangono allo scoperto 365 gg l'anno, con tutto quello che ne consegue. Il cancello di uscita sulla strada è inadeguato, privo di automatismo e chiusura.

Da notizie in nostro possesso sembrerebbe che l'immobile in oggetto sia di proprietà del Comune di Mazzarino cui l'Amministrazione paga un canone di locazione.
La gravità della situazione in essere è tale che, oltre a provocare i comprensibili, crescenti malumori del personale, rischia seriamente di compromettere la salute e la sicurezza dei nostri colleghi che vi operano.
È mortificante dover segnalare questa incresciosa situazione per la quale solo a mero esempio e per rendere evidente alle SS.LL. il contesto di assoluto degrado, la scrivente OS CONAPO allega alla presente alcune foto.
Per tutte le motivazioni sopra elencate riteniamo che allo stato attuale la sede VVF di Mazzarino sia assolutamente inadeguata alle esigenze del personale dei Vigili del Fuoco, pregiudizievole per l'operatività e la sicurezza del personale.
Si chiedono per tanto interventi radicali, immediati e risolutivi per ripristinare le condizioni adeguate e conformi ad una sede del CNVVF rappresentando nel contempo che in mancanza il CONAPO denuncerà lo stato dei fatti agli enti competenti dandone nel contempo informazione agli organi di stampa.
Distinti Saluti.

Allegati n° 7 foto.

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO SEZIONE PROVINCIALE CALTANISSETTA
CO.NA.PO.

Il Segretario Provinciale
Sindacato Autonomo VV.F.
CSE Scudera Liborio Antonio

rer