



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Regionale per la Sicilia

Verbale

ha fornito nessuna risposta. In merito al problema dei scaldabagni, si comunica che sono stati sostituiti n. 3 scaldabagni.

In merito alla tinteggiatura, visto che in centrale vi è del materiale per tinteggiare in deposito, si può, anche se in economia, tinteggiare il Distaccamento.

In merito alla zanzariere pur comprendendo il problema si evidenzia che le esigue risorse a disposizione al momento non consentano il ripristino delle stesse, comunque si provvederà a verificare il costo per l'eventuale sostituzione.

Sull'organico si sottolinea che la situazione attuale, considerando anche le medie di carenze si nazionali che regionali, risulta avere un carenza complessiva di n. 2 unità, in particolare si segnala che le carenze riguardano, come noto, il personale qualificato la cui presenza tuttavia è sempre garantita con adeguate sostituzioni anche da altre sedi della provincia. Il distaccamento ha una dotazione di 12 unità per turno con un minimo di 8 presenze con le quali garantisce la 1° partenza completa e il ricalzo. In previsione dell'incremento degli incendi legati alla stagione estiva, sono stati assegnati 8 vigili volontari suddivisi nei 4 turni di servizio.

Il Distaccamento è dotato di impianto di climatizzazione a pompe di calore, è stato disposto una verifica da parte del funzionario addetto dalla quale è emerso che alcuni climatizzatori sono guasti in quanto non producono aria fredda. Sul merito è stato richiesto al Comune di Gela un intervento di rimessa in funzione degli apparecchi guasti, secondo quanto previsto dal contratto di locazione sottoscritto il 12/05/2006. Detta richiesta non ha avuto a tutt'oggi seguito.

E' stato inoltrato al competente ufficio centrale la richiesta di accreditamento di fondi per l'acquisto di n.30 materassi ed effetti letterecchi, per le esigenze delle sedi provinciali. L'ufficio interpellato ha comunicato di non potere assegnare le somme richieste a causa delle limitate risorse disponibili ed ha invitato questo Comando a riformulare la richiesta riducendo sensibilmente le quantità, è stata riformulata e inoltrata la richiesta. Tutto ciò premesso, si rappresenta tuttavia che seppur assegnati nel 2003, i materassi del Distaccamento di Gela presentano condizioni adeguate alle norme di igiene, tenendo conto che sono disponibili n.18 posti letto a fronte di un numero di presenti assai più basso.

Sulla mancanza dell'idrante per i mezzi di soccorso, sono stati sentiti tutti gli Uffici competenti, gli stessi interlocutori in merito hanno fornito avuto delle rassicurazioni sull'installazione dell'idrante.

Per quanto riguarda la custodia dei DPI e le attrezzature si comunica che sono custoditi in un locale dedicato e quelli di dotazione personale negli armadietti di intervento.

In merito ai mezzi in dotazione al distaccamento di Gela ad oggi e la seguente:



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Regionale per la Sicilia

Verbale

- APS Volvo VF 26035;
- APS IVECO Stralis VF 23299 (attualmente in riparazione);
- ABP Mercedes VF 21696 (attualmente in riparazione e sostituita da ABP altra sede);
- AS Magirus VF 21648;
- CA Rover con modulo antincendio VF 23515;
- CA Rover VF 19686;
- AF Doblò VF 22206 (attualmente in riparazione);
- AV Citroen Saxo VF 24510.

in merito ai locali dell'autorimessa, si riferisce che i lavori per la realizzazione dell'autorimessa, appaltati dal Comune di Gela a una Ditta locale, sono stati avviati nel mese di settembre 2011. Ad oggi il Comune, per mancanza di risorse finanziarie, ha interrotto i lavori. Sono state completate le strutture mentre devono essere realizzati l'impianto elettrico di illuminazione ed il piazzale carrabile il Comando ha richiesto al Comune di Gela il completamento dell'autorimessa, rappresentando che trattasi di lavori urgenti ed indifferibili per il mantenimento dell'efficienza operativa dei mezzi di soccorso.

In merito alla mancanza presidi minimi di sicurezza, si riferisce che nell'ambito dei lavori di adeguamento funzionale dei locali dell'immobile per l'insediamento del Distaccamento, è stata realizzata una recinzione sul perimetro dell'area di pertinenza del Distaccamento e un accesso con cancello scorrevole telecomandato. L'area è videosorvegliata con monitor collocato nel centralino.

I locali mensa, come indicato nel documento di valutazione dei rischi della sede, rispondono ai requisiti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. In particolare la cucina risultava provvista di lavastoviglie, acquistata insieme agli altri elettrodomestici, attrezzature e suppellettili, all'epoca dell'apertura del distaccamento. In riferimento la lavastoviglie in carico al distaccamento è guasta e al momento il Comando non dispone delle risorse economiche per la riparazione. Nondimeno è stato richiesto un accreditamento al competente Ufficio centrale per la riparazione e/o sostituzione. Infine si comunica che ad oggi non si registrano segnalazioni di carenze di pulizie da parte del personale preposto. Non si registrano segnalazioni d'irregolarità nell'erogazione del servizio mensa da parte del personale preposto.

Punto 2: Presidio Antincendio Portuale

Il Comandante sui vari argomenti indicati al punto 2 del succitato comunicato sindacale, comunica che:

Il Comitato Tecnico Regionale (CTR) si è espresso più volte sui rapporti di sicurezza presentati dalla Raffineria di Gela s.p.a. ed ha impartito alla Società, a partire dal 2005,



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Regionale per la Sicilia

Verbale

alcune prescrizioni inerenti la sicurezza degli impianti. In particolare le prescrizioni riguardavano specifiche misure di sicurezza per gli impianti che movimentano le sostanze pericolose dallo stabilimento alle navi, altre misure per il contenimento di eventuali perdite a mare di prodotto, ed inoltre una analisi integrativa dei rischi presenti nell'area del pontile (RdS 2005)

Per l'esecuzione delle suddette prescrizioni il CTR aveva fissato il termine del 30 ottobre 2011, a seguito di proroghe e di diffide ad ottemperare, nelle more, prescriveva la vigilanza antincendi del pontile da effettuarsi con personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta Il gruppo di lavoro incaricato di monitorare l'avanzamento dei lavori in fase di realizzazione ha effettuato in data 26/9/2011 ed in data 4/11/2011 sopralluoghi in campo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di adeguamento alle prescrizioni istruttoria 2005, relazionando alla Direzione Regionale. Nelle relazioni trasmesse si dichiara in sostanza che i lavori per l'adeguamento del sistema di rilevazione perdite pontile e pontiletto accosto lato nord erano stati completati e collaudati ex art. 48 RCN, e che i lavori di adeguamento dei restanti punti di prescrizioni alla data del sopralluogo 4/11/2011 erano sostanzialmente congruenti con il crono programma, tranne i lavori all'accosto lato sud del pontiletto, che comunque rimaneva fuori esercizio fino a conclusione lavori. Pertanto, venendo meno i presupposti, il servizio di vigilanza antincendio VV.F. è cessato.

Più recentemente in data 2/5/2012 la Capitaneria di porto di Gela ha inviato alla Direzione regionale il verbale di collaudo ex art. 48 RCN anche dei lavori di adeguamento pontiletto accosto lato sud e pertanto anche questi lavori risultano ad oggi completati.

Sul potenziamento del personale per interventi di soccorso a mare, fermo restando la dotazione organica del Distaccamento, al momento la pianificazione didattica 2013 non prevede corsi di formazione per patenti nautiche. Questo Comando ha invece espletato n.3 corsi ATP.

Sul potenziamento natanti, al momento non sono previsti in assegnazione mezzi nautici. Questo Comando è disponibile ad aprire un confronto per valutare l'opportunità, tenuto conto della carenza di risorse dei competenti uffici centrali.

Punto 3: *Distaccamento di Mazzarino*

Il Comandante sui vari argomenti indicati al punto 3, comunica che:

La dotazione dei mezzi del distaccamento di Mazzarino prevede:

- APS Eurofire VF 18561
- CA Mitsubichi con modulo antincendio VF 25437
- -AF/POL IVECO OM 65 VF 17027
- AF Fiat Fiorino VF 20336



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Direzione Regionale per la Sicilia

Verbale

Sulle condizioni logistiche e strutturali inadeguate, il Comando ha inoltrato la richiesta al Comune di Mazzarino di lavori urgenti di adeguamento della sede agli standard ministeriali. Nel contempo sono stati avviati contatti con la Prefettura e con l'Agenzia del Demanio per la ricerca di una sede alternativa, eventualmente anche nei Comuni limitrofi. In merito alla situazione degli idranti per l'approvvigionamento idrico, è stata richiesta al Comune l'installazione di un nuovo idrante, è stato già effettuato un sopralluogo congiunto da personale del Comando e della società che gestisce la rete per l'individuazione del luogo pubblica. Il Comune ha comunicato che a giorni il nuovo idrante sarà disponibile.

Infine si comunica che nel mese di aprile è stata avviata una ricognizione presso il personale per aspiranti autisti con la finalità di avviare un corso patenti terrestri di II e III grado, con il risultato di 1 solo candidato. Nondimeno nel prossimo mese di settembre sarà avviato un riequilibrio delle varie qualificazioni (anche del personale autista) tra le sedi e i turni di servizio.

Il Comandante oltre a quanto rappresentato, relativamente alle iniziative intraprese, si impegna a formalizzare le necessità agli organi competenti della Amministrazione al fine di addivenire alla risoluzione delle problematiche rappresentate.

Inoltre produrrà alla O.S. copia delle note indicate in verbale.

Il Direttore, alla luce di quanto emerso dalla riunione ritiene che sussistano le condizioni per eliminare i problemi rappresentati e garantire l'impegno della Direzione per porre a supporto del Comando in tutta le circostanze che saranno rappresentate dal Comandante.




L'Organizzazione Sindacale, si ritiene non soddisfatta delle risposte ricevute e proseguono per altri trenta giorni lo stato di agitazione, in attese di risposte concrete ai punti affrontati nella riunione.

Si preannuncia ogni azione utile ai fini di risolvere le problematiche in oggetto informando gli organi di stampa e le autorità competenti.


Letto, confermato e sottoscritto

Chiuso alle ore 15.20

Per l'Amministrazione

Per l'O.S. CONAPO:


Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

CALTANISSETTA

Viale della Regione, 192- 93100 Caltanissetta- Tel 0934510211 Fax
0934591222

E-mail comando.caltanissetta@vigilfuoco.it

Ufficio Sedi di Servizio



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-CL

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0002728 del 04/04/2013

Al Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse
Logistiche e Strumentali
Area V - Sedi di Servizio
c. a. Ing. Michele Iuffrida

Oggetto: Cap. 1982/05 – Esercizio finanziario 2013
Richiesta di accreditamento straordinario

In riferimento alla nota prot. n° DCRISLOG – Area V – 7517 del 22.03.2013 di codesta Area, relativa all'assegnazione annua di €. 5.000,00 sul capitolo in oggetto, si rappresenta quanto segue:

1. lo stato di manutenzione della sede centrale di questo Comando risente negativamente dell'annosa indisponibilità finanziaria della Provincia Regionale di Caltanissetta, ente proprietario dell'immobile, per l'esecuzione dei necessari lavori di manutenzione straordinaria;
2. tale condizione è stata nel tempo portata a conoscenza di codesta Area e della Prefettura di Caltanissetta, titolare del contratto di locazione, con una copiosa documentazione (ultime le lettere prot.n° 3137 del 05.05.2012 e prot.n° 6644 del 13.09.2012);
3. questo Comando negli anni ha cercato di sopperire alle carenze dell'immobile della sede centrale e di quelle distaccate, attraverso lavori di piccola manutenzione, condotti in economia. In particolare nel corso dell'anno 2012, grazie agli accreditamenti di € 14.896,61 sul cap. 1982/05, di € 4.702,57 sul cap. 1982/14, di € 3.410,22 sul cap. 1986/01 e di € 30.000,00 sul cap. 7325/03, sono stati avviati i seguenti interventi manutentivi, tutt'ora in corso di completamento:
 - Rifacimento della pavimentazione del passo carrabile dell'uscita principale dei mezzi di soccorso della sede centrale, in quanto presentava notevoli avvallamenti dovuti a cedimenti dell'inconsistente terrapieno sottostante;
 - rifacimento delle finiture degli spazi esterni di accesso pedonale ai visitatori ed al personale dipendente, con l'abbattimento delle barriere architettoniche per i portatori di handicap;

- ripristino e coloritura della recinzione in ferro della sede centrale,
- rifacimento delle finiture interne del corpo di guardia e dei vani di accesso pedonale ai visitatori ed al personale dipendente;
- Rifacimento del cancello a scorrimento dell'ingresso principale della sede centrale, con realizzazione delle gabbie in ferro di protezione per eventuali contatti in fase di apertura e chiusura dello stesso;
- Rifacimento del cancello a scorrimento dell'ingresso principale della sede distaccata di Gela, con realizzazione delle gabbie in ferro di protezione per eventuali contatti in fase di apertura e chiusura dello stesso;
- Rifacimento del cancello a scorrimento dei due ingressi della sede distaccata di Mussomeli con realizzazione delle gabbie in ferro di protezione per eventuali contatti in fase di apertura e chiusura dello stesso;
- Ripristino delle tubazioni in rame per il trasporto di acqua calda dalla C.T. agli utilizzatori della sede centrale;
- Coloritura delle pareti di alcuni ambienti della sede distaccata di Gela;
- Coloritura delle pareti di alcuni ambienti della sede distaccata di Mussomeli;
- Coloritura delle pareti di alcuni ambienti della sede distaccata di Mazzarino.

Si precisa che i singoli interventi manutentivi hanno comportato importi non superiori a € 5.000,00 e riguardano le essenziali funzionalità di accesso e controllo delle sedi di servizio, e la igienicità degli ambienti di lavoro.


Allo stato attuale la somma accreditata nel corrente esercizio finanziario, di € 5.000,00, è stata interamente impegnata per la prosecuzione dei suddetti lavori, eseguiti in amministrazione diretta, e per il loro completamento si valuta che occorranno ulteriori somme quantificabili in € 8.500,00.

Si richiede, pertanto, di volere disporre un accreditamento straordinario di € 8.500,00 per consentire il completamento dei lavori di manutenzione ordinaria descritti.

Il responsabile delle
Sedi di Servizio
SDAC Geom. Francesco Turco



Il Comandante Provinciale
(Dott. Ing. Michele BURGIO)





ALLEGATO 2

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco**CALTANISSETTA**

Viale della Regione, 192- 93100 Caltanissetta- Tel 0934510211 Fax

0934591222

E-mail comando.caltanissetta@vigilfuoco.it**Ufficio**

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COM-CL

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0004679 del 07/06/2013

- Al* **Sindaco di Gela**
Sindaco@pec.comune.gela.cl.it
- e p.c.* **Al Sig. Prefetto di Caltanissetta**
gabinetto.prefcl@pec.interno.it
- “ **Al Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
Servizio Gestioni Immobiliari
ROMA
ril.risorseimmobiliari@cert.vigilfuoco.it
- “ **All'Agenzia del Demanio**
Filiale Sicilia
Servizi alla Pubblica Amministrazione
dre.Sicilia@agenziademanio.it

Oggetto: Lavori di manutenzione e completamento presso il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Gela.

La sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Gela necessita di alcuni lavori manutenzione e completamento, che si illustrano a seguire, ritenuti da questo Comando urgenti e indifferibili per il mantenimento dell'efficienza operativa delle squadre di soccorso ivi dislocate e per la sicurezza sul lavoro.

A partire dal mese di settembre 2011 Codesta Amministrazione ha avviato i lavori per la realizzazione di un capannone per il ricovero e la sosta degli automezzi di soccorso, i cui lavori sono stati sospesi: ad oggi devono essere completati, infatti, la pavimentazione del piazzale antistante detto capannone, per la movimentazione dei mezzi di soccorso pesanti, e l'impianto interno di illuminazione.

Al momento gli automezzi di soccorso (autoscala, autopompa serbatoio, autobotte, modulo antincendio boschivo) sono parcheggiati all'esterno, esposti agli agenti atmosferici, con conseguente degrado dei sofisticati apparati, attrezzature ed equipaggiamenti di soccorso in dotazione.

I locali del Distaccamento, adibiti al soggiorno del personale VF e alle attività logistiche, sono muniti di impianto di climatizzazione a pompe di calore che,

sebbene sottoposto alla manutenzione ordinaria da parte di questo Comando, necessita di interventi di manutenzione straordinaria per la riparazione di guasti e malfunzionamenti dovuti al deterioramento di alcuni componenti. Il riscaldamento dell'acqua sanitaria avviene con scaldabagni elettrici, oggetto di frequenti riparazioni e sostituzioni a causa del necessario impiego intensivo da parte del personale.


Al riguardo si richiede un intervento urgente da parte di Codesta Amministrazione per la rimessa in funzione di detto impianto di climatizzazione, al fine di garantire il raffrescamento e la salubrità degli ambienti per il prossimo periodo estivo nel quale, come noto, il personale VF è esposto ad un gravoso stress psicofisico dovuto all'incremento del carico di lavoro per i frequentissimi incendi che interessano il territorio di codesto Comune e di quelli limitrofi.

Inoltre in considerazione degli alti costi di esercizio dell'impianto, dovuti al costo dell'energia elettrica e della scarsa efficienza degli apparecchi, ormai vetusti, si richiede di esaminare la possibilità di una riqualificazione energetica dell'immobile e del ricorso alla realizzazione di impianti di climatizzazione con fonti di energia rinnovabile ovvero, in alternativa, ad impianto di riscaldamento degli ambienti ed acqua sanitaria a metano.

Per quanto esposto si richiede a codesta Amministrazione di attivarsi per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di completamento descritti, in osservanza degli artt. 1576 e 1609 del Codice Civile, così come richiamati nel contratto di locazione sottoscritto il 12/05/2006, nonché dei disposti del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.

Si rimane in attesa di un urgente, cortese riscontro.

Il Comandante Provinciale
(Dott. Ing. Michele Burgio)





Caltanissetta,

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

CALTANISSETTA

Viale della Regione, 192 - 93100 Caltanissetta - Tel 0934510211 Fax
 0934591222

E-mail comando.caltanissetta@vigilfuoco.it

Ufficio Personale



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-CL

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0005708 del 06/07/2013

Al Ministero Interno
 Dip. VV.F. S.P. e D.C.
 Direzione Centrale Logistiche e Strumentali
 Area III
 Roma
ril.gestionelogistica@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Capitolo 1953 es. fin. 2013 – Richiesta accreditamento straordinario

In riscontro alla nota di codesto Ufficio prot. n. 15589 del 19/06/13, si riformula la richiesta di accreditamento sul Cap 1953, riducendo l'importo a 4.401,00 euro per l'acquisto sul mercato elettronico di quanto di seguito elencato:

BENI E SERVIZI	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
Materassi	20	145	2.900,00
Guanciali	25	8,2	246,00
Copri materassi	25	8,5	255,00
Coperte	25	40	1.000,00
		Totale	4.401,00

Si rappresenta che i suddetti quantitativi sono il minimo indispensabile per garantire i necessari ricambi al personale.

Il Comandante Provinciale
 Ing. Michele Burgio

ALLEGATO 3



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

Area III

Prot. n. 15589
13/6/2013

Al Comandante Provinciale
dei Vigili del Fuoco

CALTANISSETTA

OGGETTO: Esercizio finanziario 2013 - Capitolo 1953
Richiesta accreditamento straordinario

Si fa riferimento alla nota n. 5070 del 19/6/2013 di codesto Comando concernente l'oggetto.

Al riguardo, tenuto conto del limitato stanziamento di bilancio sul capitolo 1953 - la cui disponibilità residua dovrà essere utilizzata per fronteggiare il fabbisogno di tutte le strutture periferiche del Corpo Nazionale - si prega di effettuare ogni opportuna valutazione finalizzata alla sensibile riduzione della somma richiesta.

Si prega inoltre di indicare le spese che assumono carattere indifferibile, specificandone, in dettaglio, le ragioni.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti (Area III telef. 0646529092 - 29124).

Dr. Nicotri
PS Forari con precedente
23/6/13 [Signature]

IL DIRIGENTE
(Simeone) [Signature]

1
MATEZZASSI



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco
CALTANISSETTA**

Viale della Regione, 192-93100 Caltanissetta- Tel 0934510211 Fax 0934591222
E-mail comando.caltanissetta@vigilfuoco.it

Caltanissetta,

Ufficio Personale
Prot. N°

Al Ministero Interno
Dip. VV.F. S.P. e D.C.
Direzione Centrale Logistiche e
Strumentali
Area III
Roma
ril.gestionelogistica@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Capitolo 1953 es. fin. 2013 – Richiesta accreditamento straordinario

Premesso che il materiale per il quale si chiede l'accreditamento dei fondi serve a sostituire quello in uso da più di 10 anni, si chiede a codesta Direzione per le risorse logistiche e strumentali, di disporre un accreditamento sul Cap 1953 per un importo di 7.185,00 euro, per l'acquisto sul mercato elettronico di quanto di seguito elencato:

BENI E SERVIZI	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
Materassi	30	145	4.350,00
Guanciali	50	8,2	410,00
Copri materasso	50	8,5	425,00
Coperte	50	40	2.000,00
		Totale	7.185,00

per Il Comandante Provinciale a.p.s.
Dott. Ing. Giuseppe Ginex



TORNI 2

Comune di Gela

Provincia di Caltanissetta
Settore Lavori Pubblici
Servizio di Protezione Civile

Partita Iva: 01409860853
Codice Fiscale: 82000890853

Prot. N° 24648 LL.PP.



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-CL

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. 0005687 del 05/07/2013

4 LUG 2013

FAX 0934/584700

Alla Soc. Caltaqua
Corso Vittorio Emanuele n. 61
93100 Caltanissetta

A S. E. il Sig. Prefetto
93100 Caltanissetta

Al Sig. Sindaco
SEDE

Al Comando Provinciale Vigili
del Fuoco
Viale della Regione n.196
93100 Caltanissetta

Gen. Petroni
Copia a me
06/07/13
[Signature]

Oggetto: Richiesta installazione punti di approvvigionamento idrico per rifornimento autobotti VV.F Territorio di Gela.

Premesso che durante la stagione estiva 2012 si sono verificati vari episodi di incendio interfaccia che hanno evidenziato la necessità di un continuo e tempestivo rifornimento di acqua per i mezzi operativi di prima linea dei Vigili del Fuoco.

Che è intendimento di questa Amministrazione Comunale dotare la zona ad est e a sud dell'abitato di Gela, di altri due punti di approvvigionamento idrico, oltre a quello già esistente, in prossimità del torrente Gattano, lato ovest, al fine di consentire un più rapido rifornimento dei mezzi dei vigili del fuoco in caso di emergenza così come discusso nell'incontro tenutosi presso il settore LL.PP. di via Marsala, in data 03/07/2013, alla presenza dei rappresentanti di Caltaqua - Dott.ssa Lo Piano, Geom. Virgolini, e dei vigili del Fuoco;

Per quanto sopra rappresentato, si chiede, a codesta Società Caltaqua, di

1. Potenziare il punto di consegna, già esistente, ubicato in prossimità del porto rifugio di Gela adeguandolo alle nuove esigenze;
2. Trasmettere, con urgenza, il preventivo di spesa per creare un nuovo punto di consegna in Contrada Balata, in prossimità del Nuovo Carcere, così come individuato da un sopralluogo congiunto, eseguito nel mese di maggio 2013, tra rappresentanti del Comando Vigili del Fuoco e Personale di codesta società.

Si rimane in attesa di sollecito riscontro.

Il Funzionario Tecnico
Geol. Domenico Seca



Il Dirigente del Settore LL.PP.
Protezione Civile
Ing. Giovanni Costa





Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caltanissetta

Viale della Regione 192 - 93100 Caltanissetta - Tel 0934510211 Fax 0934591222
E-mail comando.caltanissetta@vigilfuoco.it

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-CL

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0005521 del 28/06/2013

Messaggio TeleFax

A: Sig Sindaco del Comune di Gela.

e p.c. alla Prefettura di Caltanissetta

Oggetto: Sollecito relativo alla richiesta di installazione di un idrante antincendio presso il Comune di Gela.

Testo: Numero di pagine, compresa la copertina: 1

Facendo seguito alla richiesta di questo Comando del 11/04/2013 prot. 2907, in considerazione della già incalzante stagione estiva e del conseguente incremento degli incendi nel territorio di competenza del Distaccamento VV.F. di Gela, si sollecita codesto Comune perché si attivi con ogni cortese urgenza per l'installazione di nuovi idranti antincendio.

Si rende noto al riguardo che all'inizio del mese di maggio un funzionario di questo Comando ha effettuato un sopralluogo, congiuntamente a personale della società Caltacqua, nel corso del quale è stato individuando il punto dove poter installare un nuovo idrante, e precisamente in Contrada Balata, dove la condotta è in pressione H/ 24 , inoltre nel corso del sopralluogo si è verificata la possibilità di aumentare la portata sull'idrante esistente in zona porto rifugio.

Tanto comunicasi per i provvedimenti di competenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Il Comandante Provinciale
(Dott. Ing. Michele BURGIO)



ALLEGATO 6

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco**CALTANISSETTA**Viale della Regione, 192- 93100 Caltanissetta- Tel 0934510211 Fax
0934591222E-mail comando.caltanissetta@vigilfuoco.it**Ufficio**Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**COM-CL**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0004680 del 07/06/2013

*Al***Sindaco di Mazzarino**protocollo@pec.comune.mazzarino.it*e p.c.***Al Sig. Prefetto di Caltanissetta**gabinetto.prefcl@pec.interno.it

“

**Al Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile****Direzione Centrale per le Risorse
Logistiche e Strumentali****Servizio Gestioni Immobiliari****ROMA**ril.risorseimmobiliari@cert.vigilfuoco.it

“

All'Agenzia del Demanio**Filiale Sicilia****Servizi alla Pubblica Amministrazione**dre.Sicilia@agenziademanio.it**Oggetto: Lavori di manutenzione e completamento presso il
Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Mazzarino.**

La sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Mazzarino necessita di alcuni lavori manutenzione e completamento, che si illustrano a seguire, ritenuti da questo Comando urgenti e indifferibili per il mantenimento dell'efficienza operativa delle squadre di soccorso ivi dislocate e per la sicurezza sul lavoro.

Al momento gli automezzi di soccorso (autopompa serbatoio, modulo antincendio boschivo) sono parcheggiati all'esterno in un piazzale in terra battuta, esposti alla polvere e agli agenti atmosferici, con conseguente degrado dei sofisticati apparati, attrezzature ed equipaggiamenti di soccorso in dotazione.

Si richiede pertanto a codesta Amministrazione la realizzazione di un capannone per il ricovero di detti automezzi, necessario per il mantenimento della loro efficienza operativa, e al riguardo questo Comando è disponibile a fornire ogni supporto per la progettazione della struttura, che deve rispondere a specifici requisiti dimensionali e prestazionali.

Si richiede altresì la sistemazione del piazzale, o di parte di esso, con idonea pavimentazione carrabile per mezzi pesanti.

I locali del Distaccamento, adibiti al soggiorno del personale VF e alle attività logistiche, sono muniti di impianto di climatizzazione a pompe di calore e


riscaldamento a termosifone con caldaia a gasolio. Sebbene sottoposti alla manutenzione ordinaria da parte di questo Comando, tali impianti necessitano di interventi di manutenzione straordinaria per la riparazione di guasti e malfunzionamenti dovuti al deterioramento di alcuni componenti. Il riscaldamento dell'acqua sanitaria avviene con scaldabagni elettrici, oggetto di frequenti riparazioni e sostituzioni a causa necessario impiego intensivo da parte del personale.

In considerazione degli alti costi di esercizio dei suddetti impianti, dovuti al costo dell'energia elettrica, del combustibile liquido e della scarsa efficienza degli apparecchi, ormai vetusti, si richiede di esaminare la possibilità di una riqualificazione energetica dell'immobile e del ricorso alla realizzazione di impianti di climatizzazione con fonti di energia rinnovabile ovvero, in alternativa, ad impianto di riscaldamento degli ambienti ed acqua sanitaria a metano.

Per quanto esposto si richiede a codesta Amministrazione di attivarsi per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e di completamento descritti, in osservanza degli artt. 1576 e 1609 del Codice Civile, dei termini contrattuali sottoscritti il 28/12/2010, nonché dei disposti del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.

Si rimane in attesa di un urgente, cortese riscontro.

Il Comandante Provinciale
(Dott. Ing. Michele Burgio)





Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco

CALTANISSETTA

Viale della Regione, 192- 93100 Caltanissetta- Tel 0934510211 Fax 0934591222

E-mail comando.caltanissetta@vigilfuoco.it



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-CL

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0002907 del 11/04/2013

Al **Sig Sindaco del Comune di Gela
(CL).**

e.p.c. **Ufficio Territoriale del Governo
Caltanissetta**

Oggetto: Richiesta di installazione idranti presso il Comune di Gela (CL).

A seguito sopralluogo effettuato in data 04/04/2013 da personale di questo Comando, si è riscontrato che l'unico idrante per rifornire gli automezzi di soccorso vigilfuoco presente nel territorio Gelese è quello sito in zona Macchitella.

Contattato l'ufficio di Caltacqua risulta possibile ed immediata l'installazione di un nuovo contatore in contrada Balata; risulta altresì possibile aumentare la portata sull'idrante esistente in zona Porto Rifugio.

Si prega pertanto codesto spett. Comune ai sensi dell'Art 85 della legge n° 469 del 13 05/1961 e dell'art 27 della legge n° 1570 del 27/12/1941, ad adottare i provvedimenti di competenza per rendere disponibili gli idranti sopra descritti che dovranno essere mantenuti costantemente in pressione, e dovranno essere muniti di attacchi uni O 70.

Il Comandante Provinciale
Dott. Ing. Michele Burgio



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caltanissetta

Viale della Regione 192 - 93100 Caltanissetta - Tel 0934510211 Fax 0934591222

E-mail comando.caltanissetta@vigilfuoco.it

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-CL

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0005521 del 28/06/2013

Messaggio TeleFax

A: Sig Sindaco del Comune di Gela.

e p.c. alla Prefettura di Caltanissetta

Oggetto: Sollecito relativo alla richiesta di installazione di un idrante antincendio presso il Comune di Gela.

Testo: Numero di pagine, compresa la copertina: 1

Facendo seguito alla richiesta di questo Comando del 11/04/2013 prot. 2907, in considerazione della già incalzante stagione estiva e del conseguente incremento degli incendi nel territorio di competenza del Distaccamento VV.F. di Gela, si sollecita codesto Comune perché si attivi con ogni cortese urgenza per l'installazione di nuovi idranti antincendio.

Si rende noto al riguardo che all'inizio del mese di maggio un funzionario di questo Comando ha effettuato un sopralluogo, congiuntamente a personale della società Caltacqua, nel corso del quale è stato individuando il punto dove poter installare un nuovo idrante, e precisamente in Contrada Balata, dove la condotta è in pressione H/ 24 , inoltre nel corso del sopralluogo si è verificata la possibilità di aumentare la portata sull'idrante esistente in zona porto rifugio.

Tanto comunicasi per i provvedimenti di competenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Il Comandante Provinciale
(Dott. Ing. Michele BURGIO)

ALLEGATO 8

Mod. Fax



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caltanissetta

Viale della Regione 192 - 93100 Caltanissetta - Tel 0934510211 Fax 0934591222

E-mail comando.caltanissetta@vigilfuoco.it

Messaggio TeleFax

A: Sig Sindaco del Comune di Mazzarino.

e p.c. alla Prefettura di Caltanissetta



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-CL

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0005489 del 28/06/2013

Oggetto: Sollecito relativo alla richiesta di installazione di un idrante antincendio presso il Comune di Mazzarino.

Testo: _____ Numero di pagine, compresa la copertina: 1

Facendo seguito alla richiesta di questo Comando del 30/04/2013 prot. 3348, in considerazione della già incalzante stagione estiva e del conseguente incremento degli incendi nel territorio di competenza del Distaccamento VV.F. di Mazzarino, si sollecita codesto Comune perché si attivi con ogni cortese urgenza per l'installazione del nuovo idrante antincendio.

Si rende noto al riguardo che all'inizio del mese di maggio un funzionario di questo Comando ha effettuato un sopralluogo, congiuntamente a personale della società Caltacqua, nel corso del quale è stato concordando che il nuovo idrante venga installato in Via Angelo Gagliano, in prossimità del cavalcavia, unico punto in cui la condotta è in pressione H/24.

Tanto comunicasi per i provvedimenti di competenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Il Comandante Provinciale
(Dott. Ing. Michele BURGIO)



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco
CALTANISSETTA**

Viale della Regione, 192 - 93100 Caltanissetta - Tel 0934510211 Fax 0934591222
E-mail comando.caltanissetta@vigilfuoco.it

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COM-CL

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0003348 del 30/04/2013

**Al Sig Sindaco del Comune di
Mazzarino.**

**e.p.c Ufficio Territoriale del Governo
Caltanissetta**

Oggetto: Richiesta di installazione idrante presso il Comune di Mazzarino.

A seguito sopralluogo effettuato in data 26/03/2012 da personale di questo Comando, si è riscontrato che l'idrante esistente sulla SP.13, a servizio di questo Comando per rifornire gli automezzi di soccorso non è idoneo per i seguenti motivi:

- L'ubicazione della zona di sosta dell'automezzo è al margine di un tornante, con scarsa visibilità e pertanto con conseguenti rischi per la circolazione stradale.
- Il suolo dove si trova posizionato lo stesso idrante è costituito in terra battuta, sporco di rifiuti e sterpaglie, a volte si sono rinvenute siringhe che sicuramente comportano grave pericolo per gli operatori.

Si prega pertanto codesto spett. Comune ai sensi dell'Art 85 della legge n° 469 del 13/05/1961 e dell'art 27 della legge n° 1570 del 27/12/1941, ad avanzare richiesta alla Ditta Caltacqua affinché possa provvedere con la massima urgenza a quanto necessario per rendere disponibile un ulteriore idrante, che dovrà essere mantenuto costantemente in pressione, e dovrà essere munito di attacco uni ~~Ø 70~~, per consentire il riempimento dei mezzi di soccorso tecnico antincendio per le esigenze del Comune di Mazzarino.

A tal fine questo Comando è disponibile ad effettuare un sopralluogo congiunto previa intesa con il funzionario Geom. Giuseppe Petrantonì rintracciabile al n° telefonico 0934510236.

Il Comandante Provinciale
Dott. Ing. Michele Burgio