



**CO.NA.PO.** SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

**Sezione Provinciale di Teramo**

C/o Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Teramo  
e-mail Segretario Provinciale:teramo@conapo.it

Teramo 09.01.2018

Prot.n.01/18

E, p.c.

Al Comandante Dott. Ing. R.PANZONE  
Comando Prov.le Vigili del Fuoco di  
T E R A M O

Al Direttore Regionale F.F.  
Dott. Ing. D. DE BARTOLOMEO  
Direzione Regionale Abruzzo  
L' A Q U I L A

Alla Segretaria Regionale CONAPO Abruzzo  
L' A Q U I L A

**Oggetto: Segnalazione mal funzionamento idrante per rifornimento idrico.**

Egregio Signor Comandante,

la presente per portare alla Sua cortese attenzione un argomento già trattato più volte per le vie brevi dalla scrivente O.S., ma che alla data odierna non ha trovato ancora una soluzione. Come è noto infatti, presso la sede Centrale, il personale operativo VF riscontra continue anomalie e malfunzionamenti dovuti ad un insufficiente pressione e portata idrica in uscita dall'idrante posizionato vicino all'autolavaggio, ricordiamo unica fonte di rifornimento per APS e ABP all'interno della nostra Sede.

Diverse sono state le situazioni in cui il personale si è trovato in difficoltà ad iniziare dalla scorsa estate, durante l'emergenza relativa agli incendi boschivi, fino ad arrivare al 7 gennaio 2018 in cui, in occasione dell'intervento n.91, solo grazie all'ingegno ed all'impegno del personale operativo che ha posizionato un ABP nei pressi dell'idrante collegandola allo stesso e effettuando un rifornimento idrico senza soluzione di continuità, si è riusciti a ridurre notevolmente i tempi per il rifornimento delle altre 2 ABP che operavano sul luogo dell' incendio.

Certi di un Suo interessamento al fine di una rapida risoluzione del delicato problema le porgiamo distinti saluti.

Il Segretario Provinciale  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF  
VQ SALVUCCI Davide