



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Provinciale ROMA

c/o Comando Provinciale Vigili del Fuoco Roma
Via Genova 3/a 00184 ROMA

email: roma@conapo.it, conapo.roma@pec.it

Roma, 04 Marzo 2019

Al Comandante Provinciale VV.F. di Roma
Ing. Giampietro Boscaino

Prot. 26 /19

OGGETTO: Distaccamento aeroportuale di Roma Ciampino – fumi di scarico degli automezzi aeroportuale che invadono gli ambienti di lavoro.

La scrivente O.S. CONAPO è stata chiamata in causa da iscritti e simpatizzanti in merito alla problematica di cui all'oggetto. L'attuale segnalazione non è la prima che il CONAPO ha fatto alla dirigenza per sollecitare l'adozione di idonee misure di protezione della salute del personale ma a tutt'oggi nulla è stato fatto al riguardo.

Si ricorda che la disposizione del distaccamento aeroportuale di Ciampino prevede la diretta comunicazione tra i locali autorimessa e gli spogliatoi e camerate. A seguire vengono gli altri ambienti di lavoro, compresa la mensa che, all'accensione degli automezzi di servizio aeroportuali, vengono sistematicamente invasi da grossi volumi di fumi dei gas di scarico.

Tali fumi permangono per molto tempo all'interno degli ambienti di lavoro, sommandosi ai prodotti di combustione del combustibile avio che aleggia permanentemente, con grave ed inaccettabile rischio per la salute del personale in servizio.

La situazione è probabilmente generata da inadatto isolamento tra gli ambienti del distaccamento e l'autorimessa e l'impianto di aspirazione dei fumi del locale autorimessa, che nonostante venga regolarmente attivato, non riesce a garantire un efficace smaltimento dei gas di scarico degli automezzi.

E' noto a tutti il rischio per le malattie polmonari e tumorali di tali fumi di scarico, come è altresì doveroso che il datore di lavoro si adoperi in ogni modo per tutelare la salute del personale dipendente.

A maggior ragione se si tratta di Vigili del fuoco anche in ragione dei compiti di tutela del lavoro affidati al C.N.VV.F. dal D.lgs. 81/08.

Fermo restando che i problemi da risolvere nella sede di cui all'oggetto sono molteplici e diversificati, a cominciare dall'erogazione del servizio mensa, accesso ai varchi aeroportuali, armadietti logistici del personale ecc. questa della saturazione degli ambienti di lavoro da gas di scarico appare una delle più urgenti da risolvere poiché potenzialmente foriera di gravi ed irreparabili rischi per la salute del personale.

Tanto si comunica per gli urgenti provvedimenti di competenza.

Distinti saluti.

Si allegano foto indicative delle porte cui si riferisce

il Segretario provinciale
CONAPO Sindacato Autonomo VV.F.
C.S.E. Angelo Sante Mogavero

