



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
SASSARI
Ufficio AA.GG.

Alla O.S. CONAPO

sassari@conapo.it

E p.c.

Direzione Regionale Sardegna

dir.sardegna@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Salubrità distaccamento di Tempio Pausania

In riferimento alla nota prot. provinciale n. 04 del 31/01/2023, agli atti del Comando con prot. n.1842 del 01/02/2023, si comunica che questo Comando ha provveduto a sollecitare ripetutamente il Comune di Tempio, ente proprietario della sede del distaccamento VF e a cui compete la manutenzione straordinaria degli impianti, sia formalmente che informalmente, rappresentando sia le problematiche legate alla salubrità dei luoghi di lavoro, sia quelle legate all'impossibilità di accendere la caldaia.

A seguito delle varie comunicazioni, il Comune di Tempio ha comunicato che sarà in grado di iniziare i lavori di riparazione della canna fumaria nella giornata di domani.

Si precisa però che, per dare i lavori completati, sarà necessaria circa una settimana a causa dei tempi di consegna delle parti di ricambio. Si cercherà, in ogni caso, nelle more del completamento della riparazione, di predisporre una soluzione provvisoria in grado di ripristinare le condizioni di sicurezza e di limitare il disagio per il personale.

FM

p Il Comandante Provinciale apc
(MONOPOLI)

D Francesca Matta

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Sezione Provinciale di SASSARI

Segretario Provinciale SCS Pietro Nurra
c/o Comando Prov.le VV. F Sassari
Piazza Conte Di Moriana 1 07100 Sassari
E-mail sassari@conapo.it 331-5784450
Prot.Prov.le n. 04/2023

Sassari 31/01/2023

Al Comandante Provinciale VVF Sassari
DS Ing. Gianfrancesco MONOPOLI

p.c. Al Direttore Regionale Sardegna
D.G.Ing. Natalia RESTUCCIA

Alla Direzione Centrale per le Risorse
Logistiche e Strumentali

Oggetto: **Salubrità luogo di lavoro Tempio Pausania**

Gentile Comandante, da giorni nel distaccamento di Tempio Pausania si è presentato un pericolosissimo problema, pregiudizievole per la salubrità e la salute per il personale del distaccamento in oggetto.

Come noto con l'attivazione della caldaia si presenta nei locali della sede a causa di un problema dovuto alla canna fumaria un'alta percentuale di monossido di carbonio; gas pericolosissimo per la vita umana.

Riconoscendo lo sforzo per quanto il Comando; seppur in maniera "campale" stia mettendo in campo per garantire almeno una doccia calda al personale, la scrivente O.S. non può esimersi dal sollecitare con vigore, un suo urgente e definitivo intervento coinvolgendo se del caso anche gli uffici superiori per una definitiva risoluzione del problema con un intervento strutturale atto a ristabilire in maniera definitiva le normali condizioni di salubrità al personale.

Evidenziamo che purtroppo il problema "dei gas di combustione" non permettendo l'utilizzo della caldaia a scopo precauzionale oltre a limitare la possibilità di utilizzo dell'acqua calda ad uso sanitario evidenzia maggiormente il disagio del personale per la mancanza di un microclima adeguato all'interno della sede, che come noto è geograficamente situato in una delle zone più fredde della provincia, il tutto aggravato dalle basse temperature e gelate di questo periodo che sta sferzando la Sardegna. In questo caso il problema è legato alla mancanza di un impianto di condizionamento in molti locali comuni della sede e in alcune camere, riteniamo senza indugio che questo problema possa essere di facile risoluzione dotando con una certa urgenza i locali sprovvisti; dei climatizzatori necessari al fine di fornire al personale una temperatura accettabile all'interno della sede nel contempo si provveda alla risoluzione del problema della canna fumaria.

Certi di un suo urgente interessamento alle problematiche del "Suo" personale e ad una tempestiva risoluzione si porgono i più cordiali saluti.



Il Segretario Provinciale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
V.F.E NURRA PIETRO